



220812050191

检测报告

编号：(XKJC-202506-018-10)

TEST REPORT

项目名称：绥化市北林生态环境局委托检测项目

委托单位：绥化市北林生态环境局

检测类别：委托检测

样品类别：废水

哈尔滨信康环境污染检测有限公司

2025年06月26日

检验检测专用章



说明

- 1、本报告须经报告编写、审核人及签发人签字，并加盖本单位检验检测专用章、CMA章及骑缝章后方可生效；如未加盖CMA章的报告，数据仅供参考；
- 2、本报告只适用于本次检测目的，报告中的检测结果仅适用于检测时委托单位提供的工况条件；
- 3、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担相关责任；
- 4、对委托单位或受检单位自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；
- 5、委托单位对报告数据如有异议，应于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出申请复测，逾期不予受理；
- 6、不可重复或不能进行复测的项目，不进行复测，委托单位放弃异议权利；
- 7、本单位有权在完成报告后处理所测样品；
- 8、本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务；
- 9、本报告未经授权，部分或全部转载、篡改、伪造均属违法，本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。
- 10、未经本单位允许，本报告不得擅自作为鉴定、仲裁依据使用。

哈尔滨信康环境污染检测有限公司

网址：<http://www.xinkangjc.com/>

电话：（0451）

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路337号1栋



一、基本信息

委托单位	绥化市北林生态环境局	联系人及电话	
采样人员		采样日期	2025.06.25
分析人员		分析日期	2025.06.25-06.26
样品状态	微黄、微黄、微味		

二、检测方法及仪器设备

检测项目	标准方法名称及代号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	UV752	XKJC-YQ-006
		立式压力蒸汽灭菌器	LX-B35L	XKJC-YQ-061
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	紫外可见分光光度计	UV752	XKJC-YQ-006
		立式压力蒸汽灭菌器	LX-B35L	XKJC-YQ-061
化学需氧量	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管	/	/
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	UV752	XKJC-YQ-006

三、检测结果

废水检测结果

采样点位	检测项目	单位	样品编号	检测结果	限值
绥化市望奎县象屿环保有限公司入呼兰河排污口	化学需氧量	mg/L	20250601810S-1001	33	50
	氨氮	mg/L	20250601810S-1001	0.433	5 (8)
	总磷	mg/L	20250601810S-1001	0.32	0.5
	总氮	mg/L	20250601810S-1001	2.54	15

(以下无正文)

编写人: [Signature]

审核人: [Signature]

签发人: [Signature]

哈尔滨信康环境污染检测有限公司

签发日期: 2025年06月26日