



检测报告

编号：(XKJC-202506-018-08)

TEST REPORT

项目名称：绥化市北林生态环境局委托检测项目

委托单位：绥化市北林生态环境局

检测类别：委托检测

样品类别：废水

哈尔滨信康环境污染检测有限公司

2025年06月24日



说 明

- 1、本报告须经报告编写、审核人及签发人签字，并加盖本单位检验检测专用章、CMA 章及骑缝章后方可生效；如未加盖 CMA 章的报告，数据仅供参考；
- 2、本报告只适用于本次检测目的，报告中的检测结果仅适用于检测时委托单位提供的工况条件；
- 3、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担相关责任；
- 4、对委托单位或受检单位自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；
- 5、委托单位对报告数据如有异议，应于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出申请复测，逾期不予受理；
- 6、不可重复或不能进行复测的项目，不进行复测，委托单位放弃异议权利；
- 7、本单位有权在完成报告后处理所测样品；
- 8、本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务；
- 9、本报告未经授权，部分或全部转载、篡改、伪造均属违法，本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。
- 10、未经本单位允许，本报告不得擅自作为鉴定、仲裁依据使用。

哈尔滨信康环境污染检测有限公司

网址：<http://www.xinkangjc.com/>

电话：（0451）

地址：黑龙江省



一、基本信息

委托单位	绥化市北林生态环境局	现场联系人	
采样人员		采样日期	2025.06.18
分析人员		分析时间	2025.06.18-06.19
样品状态特征	象屿环保污水站：微黄、微浑、微味。		

二、检测方法及设备

类别	检测项目	标准方法名称及代号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	酸式滴定管	50mL	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计	UV-752	XKJC-YQ-006
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计	UV752	XKJC-YQ-006
			立式压力蒸汽灭菌器	LX-B35L	XKJC-YQ-061
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	紫外可见分光光度计	UV-752	XKJC-YQ-006
			立式压力蒸汽灭菌器	LX-B35L	XKJC-YQ-061

三、检测结果

废水检测结果

采样点位	项目	单位	样品编号	结果
象屿环保污水站	化学需氧量	mg/L	20250601808S-1001	21
	氨氮	mg/L	20250601808S-1001	0.642
	总氮	mg/L	20250601808S-1001	1.95
	总磷	mg/L	20250601808S-1001	0.33
标准名称及代码			检测项目	标准值
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)	在用表 1 一级标准中 A 类排放浓度限值要求		化学需氧量	50mg/L
			总磷	0.5mg/L
			总氮	15mg/L
			氨氮	5mg/L

(以下无正文)

编写人:

审核人:

签发人:



哈尔滨信康环境污染检测有限公司

签发日期 2025 年 06 月 18 日